EMITENT

Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa
Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița
Str. M. Viteazu, Nr.1, Slobozia
email dispeceratialomita@sgail.daib.rowater.ro
Tel: +40 243 233 518
Fax: +40 243 230 439
Cod Fiscal: RO 23716395
Cod IBAN: RO71 TREZ 3915 0170 1X00 6444

F-AA-4

TITULAR DE AUTORIZATIE

Denumire titular: **VIVANI SALUBRITATE S.A.**
Adresa: Tarlaua 327/4, Parcela 11,jud.Ialomita
Telefon / Fax 0749 195 799/0374 090 336
Cod fiscal: RO 14302998
Nr. Reg. Com.: J21/219/2001
Cod IBAN:
Punct de lucru: mun.Fetesti, jud.Ialomita

A.B.A. BUZĂU - IALOMIȚA
S.G.A. IALOMIȚA
Înreg. Nr. 1097
din 02.03.2022

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR
nr. 16 din 02.03.2022

-valabila pâna la 02.03.2027

privind: **"Alimentare cu apa la statie transfer a deseurilor menajere"**,
mun.Fetesti, jud.Ialomita

Indicatori cadastrali de identificare:

Denumire obiect cadastral	Judet	Nr. de stocare in evidenta cadastrala	Nr. de ordine al captarii/evacuarii
Captari de suprafata	Ialomita	-	-/ -
Captari de subteran		-	1/-
Evacuari in receptori		-	- / -

Aviz de gospodarire a apelor nr. 57/2008, emis de D.A.Buzau Ialomita.
Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 15/2016, emisa de S.G.A. Ialomita.
Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 36/2019, emisa de S.G.A. Ialomita.
Cod bazin hidrografic Dunare XIV -1.000.00.00.00.0. curs de apa Br. Borcea.
Profilul de activitate (denumire, conform prevederilor Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala.) - colectare, transport, depozitare deseuri menajere - 3811.
Amplasament: intravilanul localitatii Fetesti.

Urmare solicitarii si documentatiei inaintata si inregistrata la Sistemul de Gospodarire a Apelor Ialomita la nr. 683/08.02.2022 si a constatarilor facute la verificarea pe teren, cuprinse in procesul verbal nr.790/14.02.2022 asupra respectarii prevederilor de functionare din punct de vedere al gospodaririi apelor,

In temeiul Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, a OUG nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane" modificata si completata cu O.U.G. nr.73/2005, aprobate prin Legile nr. 404/2003 si 400/2005 si al , Ordinul 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării se atribuie titularului de autorizatie dreptul sa foloseasca surse pentru alimentarea cu apa si receptori pentru evacuarea apelor, la irigatii dupa cum urmeaza:

1. Capacitatea de depozitare; elemente constructive:

Depozitul a fost amenajat in cursul anului 2008, pe un teren ce apartine domeniului privat al statului, in suprafata de 5.543 mp, concesionat de la Primaria municipiului Fetesti.

Accesul la depozit se face din DN3B, apoi pe latura de vest, pe drumul de exploatare nr. 169/1.

Statia de transfer deserveste 5 localitati, avand o populatie totala de 36.721 locuitori urbani si 15.228 locuitori rurali.

In depozit sunt colectate deseuri menajere din municipiul Fetesti si localitatile invecinate: Bordusani, Facaeni, Vladeni si Stelnica.

Deseurile menajere din aceasta zona sunt colectate si transportate la statia de transfer de firme specializate care au contracte in aceasta zona. La statia de transfer Fetesti se face o selectare sumara, urmand ca selectarea definitiva sa se faca la depozitul de deseuri menajere nepericuloase Slobozia.

Categoriile de deseuri admise la statia de transfer sunt menajere de tip urban, nepericuloase, ce indeplinesc criteriile de acceptare in depozitele de deseuri nepericuloase, stabilite prin anexa 3 din H.G. 349/2005.

Cantitatea de deseuri menajere si stradale ce va fi tranzitata prin statia de transfer Fetesti va fi de 50 tone/zi, 20.000 tone/an.

2. Statia de transfer deseuri menajere Fetesti cuprinde:

- platforma betonata pentru 4 containere metalice(3-pentru deseuri menajere si 1-pentru deseuri stradale), avand capacitatea de 35 tone fiecare;

- doua compactoare pentru presarea deseurilor in containere in vederea reducerii volumului;

- rampa pentru descarcarea deseurilor din autogunoiere in containere;

- platforma de sortare deseuri si amplasare si amplasare containere cu materiale reciclabile;

- platforma spalare containere si platforma preluare containere pline;

- cantar, birou, cabina poarta.

3. Alimentarea cu apa:

Alimentarea cu apa a statiei de transfer deseuri menajere se realizeaza dintr-un put forat la 100 m, Nhs= 45 m; Nhd= 40 m; Q_{foraj}=1,5 l/s. Putul este echipat cu pompa submersibila GRUNDFOSS, cu urmatoarele caracteristici: Q=50 mc/h, P=2,2 kW, H = 100 mCA. Putul este prevazut cu cabina din beton prefabricat, montat ingropat.

Reteaua de distributie este conducta PEHD cu Dn= 80 mm si L= 75 m.

Apa captata din foraj nu este potabila.

Coordonate STEREO 70 foraj: X: 726 986,244 Y: 327 619,897



4. Cerinta totala de apa:

Q zi max= 11,88 mc 0,14 l/s anual 4,34 mmc

Q zi med = 8,40 mc 0,1 l/s anual 3,06 mmc

Q zi min = 6,0 mc 0,07 l/s anual 2,20 mmc

5 .Evacuarea apelor uzate si pluviale :

Apele uzate menajere, apele pluviale de pe platforme si apele de la spalarea platformelor si a containerelor, sunt colectate intr-un bazin betonat, vidanjabil cu capacitate de 75 mc.

$Q_{ev.maxim}$= 2,08 mc/zi anual 0,76 mii mc

$Q_{ev.mediu}$= 1,54 mc/zi anual 0,56 mii mc

Vidanjarea este asigurata de I.I. Bratu Florin Fetesti, cu care s-a incheiat contractul nr. 01/31.05.2018 si Act aditional nr.4/12.11.2021.

Indicatorii de calitate continuti in apele uzate evacuate se vor incadra in valorile inscrise in H.G. 352/2005 - N.T.P.A.- 002.

6 .Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa captate:

- apometru tip ZENNER, seria ZR 09497386, Qn=10, Pn=16, montat pe conducta de refulare de la foraj.

7. Foraje de monitorizare a influentei asupra apelor subterane:

Pentru monitorizarea calitatii apelor subterane de pe amplasament s-a realizat un foraj de monitorizare, pe sensul de curgere al apei subterane.

Monitorizarea calitatii apelor subterane se va realiza **semestrial** prin prelevarea probelor de apa din forajele de observatie, astfel:

Nr crt	Indicatori de calitate	Frecventa de monitorizare	PROBE MARTOR
			F
1	pH	Semestial	7.35
2	CCOCr		18.35
3	Amoniu		0
4	Azotati		48
5	Fosfati		0.018
6	Reziduu filtrabil		790
7	Cd		<0.014
8	Cr		<0.09
9	Zn		<0.01
10	Pb		<0.1

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR IALOMITA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
A.B.A. BUZAU - IALOMITA

Rezultatele analizelor vor fi transmise semestrial la Sistemului de Gospodarire a Apelor Ialomita si acestea vor fi comparate cu valorile de referinta ale probelor de apa martor, prelevate la punerea in functiune a forajelor.

8.Titularul autorizatiei este obligat sa respecte urmatoarele:

- Sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire si evacuare a apei, in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integranta din documentatia pentru fundamentarea autorizatiei;
- Sa transmita si sa contracteze anual necesarul de apa bruta fundamentat pentru a fi asigurat din surse si serviciile de gospodarirea apelor aferente in vederea asigurarii functionarii folosintei;
- Sa incheie cu Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita abonament de utilizare/ exploatare a resurselor de apa conform Legilor nr. 404/2003 si 400/2005; incheierea acestuia conditioneaza valabilitatea prezentei autorizatii;
- Sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire si evacuare a apei in conditii tehnice corespunzatoare, in scopul minimizarii pierderilor de apa;
- Sa determine prin masuratori datele tehnice privind captarea, aductiunea, folosirea si evacuarea apei, sa organizeze si sa intretina evidenta acestora si sa transmita datele respective autoritatilor de gospodarirea apelor, conform prevederilor legale;

Se interzice evacuarea apelor uzate neepurate, a gunoaielor, a deseurilor de orice fel, in apele de suprafata, subterane si pe sol.

Sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, pe care obligatia sa-l reactualizeze permanent.

Sa solicite eliberarea unei noi autorizatii cu cel putin 30 zile inainte de expirarea prezentei autorizatii de gospodarirte a apelor..

In caz de restrangere, de incetare provizorie sau definitiva a utilizarii apei brute sa solicite emitentului modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor.

Raspunderea privind datele, calculele si piesele desenate, incorporate in documentatia tehnica de fundamentare revine integral beneficiarului si elaboratorului.

Beneficiarul are obligatia ca, la una din campaniile de monitorizare efectuata pentru apa subterana, sa solicite prezenta autoritatii locale de gospodarirea apelor, pentru prelevarea in comun/simultan a unei probe de apa din forajele de monitorizare a apei subterane.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii atrage raspunderea administrativa dupa caz, precum si raspunderea civila sau penala conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu completarile si modificarile ulterioare.

Documentatia tehnica vizata, spre neschimbare, de catre autoritatea de gospodarire a apelor face parte integranta din prezenta autorizatie.

Director ,
Ing. Adrian DIACONESCU

Sef compartiment G.R.A.
Ing. Valeria NEACȘU

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR IALOMIȚA 1 A.B.A. BUZĂU - IALOMIȚA

Întocmit
Biol.Monica ORAC

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR IALOMIȚA VIZAT SPRE NESCHIMBARE A.B.A. BUZĂU - IALOMIȚA

Red. M.O.
2 ex.